

基本資料

機關(構)學校基本資料

機關(構)學校代碼：380077400Y

機關(構)學校名稱：桃園市楊梅區富岡國民小學

機關(構)學校地址：桃園市楊梅區豐野里中正路147號

上級機關(構)學校 (機關代碼)：380040000E

主管機關(構) (機關代碼)：380000000A

受評比機關(構)學校(機關代碼)：380000000A

機關(構)學校基本資料

類別：國民小學第三組

業務類別暨分組 (編號)：5-26

EUI基準值 (參考值)：24

管理人員資料

主管	填報人員
姓名：陳俊明	姓名：黃宜品
職稱：校長	職稱：事務組長
電話：09-4721193#510	電話：03-4721193#510
Email：tg010004@yahoo.com.tw	Email：yipeen@gmail.com

建築及佔地面積資料

占地面積：0

建築物總樓板面積	自有面積：7362
	合署面積：0
	租賃面積：0

室內停車場面積：0

建築物 (棟數)：3

人員數資料

編制人數：48

非編制人數：5

學生人數：553

洽公人數 (含遊客數)：180

問卷

建立分層管理制度：已成立節約能源推動小組，由副首長擔任召集人，並指派專人辦理節能業務之推動。	是
節約能源推動小組負責督導考核本單位及所屬執行單位節能目標與計畫之擬定、執行與成效檢討。	是
將「節約能源」列為經常性辦理業務，並利用內部各種集會場合或活動中宣導節約能源觀念及作法。	是
您所負責的業務類別	行政人員
上一年度貴單位使用於節能改善經費	無
今年度貴單位編列節能改善預算	無
配合公務機關財產使用年限規定，中央空調主機、窗型、箱型及分離式冷氣使用超過 9 年，已請空調專業技師或廠商進行評估，效率低於經濟部能源局公告之能源效率基準者，應予以汰換，並優先採用變頻式控制中央空調主機或冷氣機。	是
照明燈具新設或汰換時，已請專業技師或廠商進行規劃設計適當照明配置，採用節能標章高效率照明燈具及電子式安定器。	是
出口指示燈、避難方向指示燈、消防指示燈等，已全面採用省電LED 應用產品。	否
傳統鐵磁式安定器 T 8 螢光燈具，已全面更換為省電燈具（如 T 5 螢光燈具或 L E D ）	否
貴單位目前針對於空調系統已在實行的節能能源措施有哪些?(可複選)	室內溫度設定管理(26度以上),空調運轉時間管理,其他
單位目前針對於照明系統已在實行的節能能源措施有哪些?(可複選)	採用T5電子式安定器日光燈具,採用LED燈具,LED避難逃生指示燈,照明需求較低之場所，採隔盞開燈方式減少燈管數
貴單位對於目前貴單位最需要改善項目為何? (可複選)	汰換低效率主機,採用高效率照明燈具,設置電能管理系統,設置電力空調監控系統
各直轄市政府環保局及各縣（市）鄉鎮區公所，應定期檢視垃圾減量執行情形，調整垃圾清運、資源回收車輛之行進動線及出勤週期，以提高載運效率。(各直轄市政府環保局等單位填報)	否
公務車調派應儘量共乘，減少車輛出勤次數。	否
每月記錄統計與管控公務車輛之用量。	否

節約能源推動小組

節約能源推動小組資料

小組職稱	姓名	單位職稱	工作內容
召集人	陳俊明	校長	負責核准監督
節能管理員	林智偉	總務主任	執行節約能源政策

用電資料填報-電表資料

105年度申報之電表資料

序號	台電電號	總用電度數	分攤後用電量	扣除用電度數	實際用電度數
1	04764727103	162929	162929	0	162929
		162929		0	162929

用電正(負)成長原因

正成長	負成長	原因說明

用電資料填報-空調設備資料

序號	設備名稱	設備型式	設備年分	冷凍能力	台數	全年運轉時數	使用地點	投資金額
1	窗型冷氣機	窗型	2011	1~3	1	800		0
2	窗型冷氣機	窗型	2013	1~3	1	800		0
3	窗型冷氣機	窗型	2013	1~3	1	800		0
4	分離式冷氣機	分離式	2012	3	1	4800	廚房	21000
5	分離式冷氣機	分離式	2011	3	1	100	樂齡中心	73900

用電資料填報-照明設備資料

序號	設備名稱	設備型式	容量規格	盞數	全年運轉時數	使用地點
1	螢光燈管(日光燈)	T5/T6	14W	171	800	
2	螢光燈管(日光燈)	T8傳統鐵磁式安定器	40W	113	800	
3	螢光燈管(日光燈)	T8	20W	273	800	
4	螢光燈管(日光燈)	T8	其他36W	67	200	
5	螢光燈管(日光燈)	T8	40W	200	1200	教室
6	白熾燈泡	白熾燈泡	100W	28	10	
7	緊急照明燈具,LED燈具	無	無	83	10	校園內

用電資料填報-公用設備資料

序號	設備名稱	規格	數量(臺)	設備年份(年)	使用地點	運轉時數(hr)	投資金額(元)
1	飲水機	1.50	21	0	其他	4380	0
2	電梯	7.5	1	1999	辦公大樓	400	850000
3	影印機	1.44	3	2013	辦公室	1600	20000
4	電腦	0.5	70	2014	全校	1600	0

用電資料填報- (105)年度汰換設備資料

序號	設備名稱	設備型式	數量	運轉時數	投資金額
1	分離式冷氣機	分離式	1	100	73900
2	電梯	電梯	1	400	850000

用油資料填報-油號資料

正成長	負成長	原因說明
其他	其他	本校無油號

