

程延長至110年3月22日止，請未完成109年度執行成效

基本資料
用電·用油
填報專區

照明及空調
(公用設備)
填報專區
(light_index.aspx)

基本資料
及
問卷專區

月用電及改
善報告填報
專區
(L_calculate03_a2b.aspx) (L_calculate02_open.aspx)(L_calculate04.aspx)

查詢專區

行動計畫
達成現況

年度填報列印

- 1 基本資料填報 (L_calculate01.aspx) | 2 用電資料填報 (L_calculate01_b1.aspx) | 3 用油資料填報 (L_calculate01_c1.aspx) |
4 資料更正表下載 (L_calculate01_g.aspx) | 5 上傳資料更正表 (L_calculate01_h.aspx) | 6 年度填報列印 (L_calculate01_f.aspx) |

列印PDF

基本資料

機關(構)學校基本資料	
機關(構)學校代碼：	380077400Y
機關(構)學校名稱：	桃園市楊梅區富岡國民小學
機關(構)學校地址：	豐野里中正路147號
上級機關(構)學校 (機關代碼)：	380040000E
主管機關(構) (機關代碼)：	380000000A
受評比機關(構)學校(機關代碼)：	380000000A

機關(構)學校基本資料	
類別：	國民小學第二組
業務類別暨分組 (編號)：	5-31
EUI基準值 (參考值)：	24

管理人員資料	
主管	填報人員
姓名：詹益鉅	姓名：林容萱
職稱：詹益鉅	職稱：事務組長
電話：03-4721193#110	電話：03-4721193#511
Email：	Email：nonnolin@ms.tyc.edu.tw

建築及佔地面積資料

占地面積：0	
建築物總樓板面積	自有面積：7362
	合署面積：0
	租賃面積：0
室內停車場面積：0	
建築物 (棟數)：3	

人員數資料	
編制人數：56	
非編制人數：5	
學生人數：561	
洽公人數 (含遊客數)：250	

問卷

建立分層管理制度：已成立節約能源推動小組，由副首長擔任召集人，並指派專人辦理節能業務之推動。	是
節約能源推動小組負責督導考核本單位及所屬執行單位節能目標與計畫之擬定、執行與成效檢討。	是
將「節約能源」列為經常性辦理業務，並利用內部各種集會場合或活動中宣導節約能源觀念及作法。	是
您所負責的業務類別	行政人員
上一年度貴單位使用於節能改善經費	10萬以下
今年度貴單位編列節能改善預算	10萬以下
配合公務機關財產使用年限規定，中央空調主機、窗型、箱型及分離式冷氣使用超過9年，已請空調專業技師或廠商進行評估，效率低於經濟部能源局公告之能源效率基準者，應予以汰換，並優先採用變頻式控制中央空調主機或冷氣機。	是
貴單位是否有依計畫規範，因合署、無人駐點等辦公使用情形申請扣除或分攤用電度數。	否
貴單位有設定電腦及電腦螢幕的省電模式，當其閒置一段時間後，會自動進入低能耗的休眠狀態	是
貴單位針對照明設備及空調設備汰換作業有逐年規劃(T5/T6燈具應於109年全數換裝成LED燈具)	無此項目
貴單位目前針對於空調系統已在實行的節約能源措施有哪些?(可複選)	實施室內空調溫度管理:25-28度,採用變頻設備(包括：泵浦、水塔風扇)
貴單位所處辦公環境已在實行的節約能源措施有哪些?(可複選)	室內採用窗簾、隔熱膜,建築採用隔熱建材(如隔熱磚、塗料)
辦公室場域已使用	採用高效率照明燈具
各直轄市政府環保局及各縣（市）鄉鎮區公所，應定期檢視垃圾減量執行情形，調整垃圾清運、資源回收車輛之行進動線及出勤週期，以提高載運效率。(各直轄市政府環保局等單位填報)	無用油資料
公務車調派應儘量共乘，減少車輛出勤次數。	無用油資料
每月記錄統計與管控公務車輛之用油量。	無用油資料

用電資料填報-電表資料

109年度申報之電表資料					
序號	台電電號	總用電度數	分攤比例	扣除用電度數	實際用電度數
1	04764727103	164080	100.00	0	164080
		164080		0	164080

用電現況					
基期年EUI：21.4 (109)年度EUI：22.3 年度節電量：-4880 累計節電量：-6188 EUI變動量：-4%	年度	105	106	107	108
	達成情形	未達成	達成	未達成	未達成

用電正(負)成長原因		
正成長	負成長	原因說明

用電資料填報-空調設備資料

序號	設備名稱	設備型式	設備年分	冷凍能力	台數	全年運轉時數	使用地點	投資金額
1	窗型冷氣機	窗型	2011	2.6~3.0	1	20	圖書室	29000
2	窗型冷氣機	窗型	2013	2.6~3.0	2	800	電腦教室機房	35000
3	分離式冷氣機	分離式	2012	2.6~3.0	1	4800	廚房	21000
4	分離式冷氣機	分離式	2011	3.1~5.0	1	30	樂齡中心	73900
5	箱型冷氣機	箱型	2017	15.1~20.0	7	10	活動中心	1569561
6	分離式冷氣機	分離式	2017	2.6~3.0	2	60	健康中心	67004
7	分離式冷氣機	分離式	2017	2.6~3.0	2	40	校長室	67004
8	分離式冷氣機	分離式	2017	2.6~3.0	2	10	活動中心舞台上	79594
9	分離式冷氣機	分離式	2015	2.6~3.0	2	40	電腦教室	85544
10	分離式冷氣機	分離式	2014	3.1~5.0	2	400	幼兒園	160000
11	分離式冷氣機	分離式	2017	2.6~3.0	2	40	大辦公室用餐室、小會議室	60000
12	分離式冷氣機	分離式	2018-01	1.1~1.5	1	40	樂齡中心	32549
13	分離式冷氣機	分離式	2019-09	1.1~1.5	1	1200	警衛室	26303
14	分離式冷氣機	分離式	2019-09	1.0以下	1	240	警衛室	19734
15	分離式冷氣機	分離式	2020-10	3.1~5.0	2	600	學前特教班	115636

用電資料填報-照明設備資料

序號	設備名稱	設備型式	容量規格	盞數	全年運轉時數	使用地點
1	螢光燈管(日光燈)	T5/T6	14W	97	800	
2	螢光燈管(日光燈)	其他T9電子式安定器 雙管	其他36	66	200	
3	白熾燈泡	白熾燈泡	100W	39	50	
4	緊急照明燈具,LED燈具	無	無	85	10	
5	LED	T8/T5(LED燈管)	其他14	131	800	
6	LED	T8/T5(LED燈管)	20W	87	800	
7	LED	T8/T5(LED燈管)	20W	15	800	
8	LED	平板燈	40W	23	1000	廚房
9	LED	其他T10	其他40	76	1600	

用電資料填報-公用設備資料

序號	設備名稱	規格	數量(臺)	設備年份(年)	使用地點	運轉時數(hr)	投資金額(元)
1	飲水機	1.50	21	0	其他	4380	0
2	電梯	7.5	1	1999	辦公大樓	400	850000
3	影印機	1.44	8	2013	辦公室	1600	20000
4	電腦	0.5	70	2014	全校	1600	0

列印PDF

政府網站資料開放宣告 | 隱私權政策 | 網站安全政策

諮詢專線》財團法人台灣產業服務基金會・電話：(02)-7704-5240・傳真：(02)2325-3922・E-mail：pm1@ftis.org.tw (mailto:pm1@ftis.org.tw) (此E-mail僅提供諮詢服務，如需更正資料，請於系統開放期間提出修正申請，並上傳相關佐證資料)
建議使用瀏覽器IE9.0以上版本，瀏覽解析度1024x768以上，以獲得最佳瀏覽模式
版權所有，轉載必究(C)2015經濟部能源局All Rights Reserved. 網站設計 亞米數位